



说明:

1. 零部件，安装尺寸误差不超过 $\pm 5\text{mm}$ 。
2. 电磁阀、单向阀水平安装，制冷剂流向与标注方向一致。
3. 连接长度超过400mm的管件（含器件长度），使用R型管卡 and 铜柱（铜柱由铜管自制）进行固定。

冷库系统零部件安装图1

比例图号

R007

设计制图

中职组制冷与空调设备组装与调试赛项专家组